



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому  
и Пошехонскому районам Ярославской области  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)  
E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

**Предписания № 187/1/1(87)**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр  
детского и юношеского технического творчества»

**В лице директора учреждения**  
**Роговская Наталия Алексеевна**

В период с 06 сентября 2017 года по 19 сентября 2017 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск ул. Чернышевского, д. 29 на основании распоряжения № 187 от 29.08.2017 года заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Васильева А.Г., проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества» (далее по тексту МБУ ДО «ЦДЮТТ»), юридический адрес: 152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133, ОГРН 1027601113396 ИНН 7610051175.

При проведении проверки присутствовал: директор МБУ ДО «ЦДЮТТ» Роговская Наталия Алексеевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) не соответствует действующим нормативным документам по пожарной безопасности.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.09 (№123-ФЗ ст.83)	03.09.2018	
2.	Монтаж ручных пожарных извещателей осуществлен с нарушением норм действующего законодательства, а именно монтаж осуществлен в классах, вместо коридоров, холлов, вестибюля, лестничных площадок и выходов из здания.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. пункт №83%; Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования(СП 5.13130.209 п. 13.13, 13.13.1, приложение Н,	03.09.2018	

